

中原大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：10/06/2020

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value	環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)
恩慈 A2	<1	6
恩慈 A4	<1	6
恩慈 F1	<1	6
恩慈 F3	<1	6
恩慈 H3	<1	6
恩慈 H1	<1	6
工學館 9F	<1	6
工學館 8F	<1	6
工學館 7F 右	<1	6
工學館 5F 右	<1	6
工學館 4F 右	<1	6
工學館 3F 右	<1	6
工學館 1F	<1	6
懷恩樓 1F	<1	6
懷恩樓 2F	<1	6
生科館 5F	<1	6
生科館 4F	<1	6
生科館 3F	<1	6
生科館 1F	<1	6